

七氟丙烷无管网灭火系统 苏州融安消防科技 淮安灭火系统

产品名称	七氟丙烷无管网灭火系统 苏州融安消防科技 淮安灭火系统
公司名称	苏州工业园区融安消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区唯亭镇双泾街6号
联系电话	13862154201

产品详情

灭火系统也怕冷?在一些寒冷地区，泡沫灭火系统，比如去年12月14日，某市一单位办公楼三楼会议室湿式自动喷水灭火系统一闭式喷头发生滴漏，至下午17时发展成为洒水。事发后，消防局立即派出技术人员赶到现场调查。经查该喷头经国家消防产品质量监督检验中心型式检验合格。喷头漏水是由于室内温度太低，致使喷水灭火系统管道内的水结冰后体积膨胀，在膨胀应力的作用下破坏了喷头的密封圈或玻璃泡。而当室内温度升高、管内的冰逐渐融化后开始出现漏心，完全融化后便开始喷洒。

根据国家《自动喷水灭火系统设计规范》规定：湿式系统适用的环境温度应不低于4℃且不低于70℃。因此消防部门提醒凡安装湿式自动喷水灭火系统的单位，在冬季一定要注意室内保暖，避免造成类似损失。

七氟丙烷灭火的药剂 七氟丙烷灭火设备以七氟丙烷（HFC-227ea）作为灭火剂。

七氟丙烷以化学灭火为主，淮安灭火系统，兼有物理灭火作用，无色、无味、清洁、不导电、不污染被保护对象，不会对财物和精密设备造成损坏，对大气臭氧层无破坏作用（ODP值为零），符合环保要求，在大部分保护区域，灭火浓度均低于人体的无毒性反应浓度（NOAEL浓度），对人体是安全的，是一种优秀的洁净气体灭火剂。

二氧化碳灭火系统调试 1) 电磁型驱动装置启动试验：拔出电磁型驱动装置保险销，接通测试电源（DC24V），试验电磁铁联动闸刀是否动作。测试完成后，闸刀及电磁型驱动装置保险销应复位。

切记：调试电磁型驱动装置应离开容器阀单独进行。

2) 称重装置调试：根据泄露量报警要求，七氟丙烷气体灭火系统维护，观看重量刻度标尺，移动微动开关固定架，在调节微动开关与弹簧片接触间距时，要有手提升悬挂物，提升的重量应于泄漏报警

规定重量相符，确保微动开关产生报警信号后，固定微动开关架。转动称重装置上的保护螺母，调节保护螺母上端面与闷盖下端面距离，使其超出微动开关与弹簧1片间距离1-2mm，然后锁紧止动螺母。

3) 反馈信号模拟：短接信号反馈装置的两条引线模拟喷放反馈信号。

4) 火灾自动报警灭火控制器调试：分别进行自动、手动、紧急启动/停止等测试。应符合《火灾自动报警系统施工及验收规范》要求。

5) 待消防部门验收合格、使用单位人员培训到位后，七氟丙烷无管网灭火系统，才可接通电磁型驱动装置的启动线路，拔掉电磁型驱动装置保险销，系统开始正式运行。

七氟丙烷无管网灭火系统-苏州融安消防科技-淮安灭火系统由苏州工业园区融安消防科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州工业园区融安消防科技有限公司（www.szsuxiao119.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!