

xgf双速排烟风机 德州创拓资质全 北京双速排烟风机

产品名称	xgf双速排烟风机 德州创拓资质全 北京双速排烟风机
公司名称	德州创拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区天衢东路与崇德五大道交汇处
联系电话	18953485651

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州创拓空调设备有限公司

消防排烟风机安装规范：1) 首先在安装之前应当了解风机的标准、方式、叶轮旋转方向和气流进出方向等各种要求2) 安装前应当检查风机叶轮（指装有动叶的轮盘）有无擦碰表象，双速排烟风机厂家，并保证附件都要完好；3) 检查并保证各部件联接牢固，其它零部件若有损坏应待修正后方可安装设备。4) 联接风机进出口的风管须有独自的支撑，严禁将管道分量加在风机的部件上，不可以对其强行联接。5) 风机设备安装时应用手拨动叶轮，北京双速排烟风机，查看是否有过紧或者是擦碰表象。斜流风机当输送介质温度在280℃时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。6) 风机设备在确保无异常情况发生时，双速排烟风机价格，方可进行试运转。7) 须保证风机（Draught Fan）接线的正确牢靠，风机外壳应妥善并牢靠接地。排烟风机的类型有离心风机、轴流风机、离心风机、轴流风，xgf双速排烟风机，根据空间大小和排烟罩的布置情况选择适合小大的机器。8) 供应风机的电源保证匹配完好。

消防排烟风机制作工艺

消防排烟风机的基本形式为轴流式结构，选用耐高温电机，配设专用的电机冷却系统，产品经国家消防配备质量监督检验中心按GA211-1999《消防排烟风机耐高温试验方法》进行耐高温实验，在介质温度300℃高温条件下连续工作60分钟以上，100℃温度条件下连续工作20小时/次不损坏，可用于通风排烟两用，消防排烟风机的制作工艺：1、风机叶轮为钢制，轮毂液压拉伸成型，叶片冲压后液压成形，叶片与轮毂焊接安装成形。

2、叶轮经静、动平衡找正，平衡精度不大于G5.6级。

3、外筒法兰为选用全体翻边旋压而成。

消防排烟风机调试双速风机试车时，应先起动低速，并检查旋转方向是否正确;起动高速时必须待风机静止后再起动，以防高速反向旋转，引起开关跳闸及电机受损。

风机达到正常转速时，应测量风机输入电流是否正常，风机的运行电流不能超过其额定电流。若运行电流超过其额定电流，应检查供给的电压是否正常。

风机试车时将风机进口或出口管路上的阀门关闭，运转后将阀门渐渐开启，达到所需工况为止，并注意风机的运转电流是否超过额定电流

xgf双速排烟风机-德州创拓资质全-北京双速排烟风机由德州创拓空调设备有限公司提供。德州创拓空调设备有限公司（www.ctktsb.com）为客户提供“排烟风机,屋顶风机,轴流风机”等业务，公司拥有“创拓”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：王经理。