

柜式离心风机 生产 HTFC II柜式离心风机

产品名称	柜式离心风机 生产 HTFC II柜式离心风机
公司名称	德州宇特空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区
联系电话	13573499918 13573499918

产品详情

本条规定了常闭送风口、排烟阀（口）手动操作装置的安装质量及位置要求。在有些情况下，常闭送风口，特别是排烟阀（口）安装在建筑空间的上部，不便于日常维护、检修，火灾时的特殊情况下到阀体上应急手动操作更是不可能，因此应将常闭送风口、排烟阀（口）的手动操作装置安装在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m间便于操作的位置，以提高系统的可靠性和方便日常维护检修。

条明确多层建筑优先采用自然排烟方式。多层建筑比较简单，受外部条件影响较少，一般采用自然通风方式较多。高层建筑主要受自然条件（如室外风速、风压、风向等）的影响会较大，HTFC-IV柜式离心风机，一般采用机械方式较多。4.1.2 在同一个防烟分区内不应同时采用自然排烟方式和机械排烟方式，主要是考虑到两种方式相互之间对气流的干扰，柜式离心风机，影响排烟效果。尤其是在排烟时，自然排烟口还可能会在机械排烟系统动作后变成进风口，使其失去排烟作用。4.1.3

本条提到的周围场所是指与中庭相连的每层使用房间，如果有回廊，则是指与回廊相连的各使用房间。对于无回廊的中庭，与中庭相连的使用房间空间应优先采用机械排烟方式，强化排烟措施。

材应采用咬口连接或铆接，HTFC柜式离心风机，除镀锌钢板及含有复合保护层的钢板外，板厚大于1.5m m的可采用焊接；

3

风管应以板材连接的密封为主，可辅以密封胶嵌缝或其他方法密封，密封面宜设在风管的正压侧；

4 无法兰连接风管的薄钢板法兰高度及连接应按本标准表6.3.1的规定执行；

5 排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料，绝热材料的施工及风管加固、导流片的设置应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 243的有关规定执行。

检查数量：各系统按不小于30%检查。

检查方法：尺量检查、直观检查。

6.3.2 非金属风管的制作和连接应符合下列规定：

1 非金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定；

柜式离心风机-生产-HTFC-II柜式离心风机由德州宇特空调设备有限公司提供。德州宇特空调设备有限公司（www.dzxfkt.com）位于山东省德州市经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宇特空调设备在风机、排风设备中享有良好的声誉。宇特空调设备取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。宇特空调设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.dzxfkt123.com）还是从事德州正压送风口，山东多叶送风口，河北加压送风口的厂家，欢迎来电咨询。