

# 共安七氟丙烷灭火系统/广东七氟丙烷灭火系统/广东自动气体灭火系统

产品名称	共安七氟丙烷灭火系统/广东七氟丙烷灭火系统/ 广东自动气体灭火系统
公司名称	佛山市供安商贸有限公司
价格	3200.00/套
规格参数	共安:50*50*50 GQQ:40/70/90/120 江苏:5
公司地址	丹灶镇东海广场9号楼110号
联系电话	18718726119

## 产品详情

### 1、自动启动状态

气体灭火报警控制器一般配有两种不同类型的火灾探测器。控制主机上有“自动”和“手动”转换功能（也可在防护区外单独设置转换开关），当将其置于“自动”位置时，灭火系统处于自动状态。

当只有一种探测器发出火灾信号时，控制主机启动室内声光报警器，通知火灾发生，但并不启动灭火装置。

当两种探测器发出火灾信号时，控制主机启动室内、外声光报警器，联动关闭防护区开口，进入灭火启动延时，达到设定的延时时间后，自动启动灭火装置，发出灭火指令，打开电磁阀释放气瓶气体，气瓶气体通过启动管路打开灭火剂容器阀释放灭火剂，实施灭火。

如在喷放延时过程中发现不需要启动灭火装置，可按下防护区外或控制器上的“紧急停止”按钮，终止灭火指令，在设定的延时时间内有效。

### 2、电气手动启动

当转换开关置于“手动”位置时，灭火系统处于手动状态。

在该状态下，探测器发出火灾信号，控制主机启动室内、外声光报警器，通知火灾发生，但并不启动灭火系统。此时按下防护区外或控制器上的“紧急启动”按钮，可以启动灭火系统，启动灭火系统释放灭火剂，实施灭火。

注意：无论控制主机处于自动或手动状态，按下“紧急启动”按钮，都可启动灭火系统。

### 3、机械应急手动启动

用于火灾报警控制系统失效时，当自动和手动启动均失效时，当职守人员判断为火灾时，应立即通知现场所有人员撤离现场，在确定所有人员撤离现场后，可按以下步骤实施机械应急操作：

1) 手动关闭联动设备，并切断电源；

2) 拔出相应防护区启动瓶电磁驱动器上的“机械应急启动保险销”，按下机械应急启动按钮，电磁驱动器打开启动瓶释放启动气体，启动气体灭火系统。

七氟丙烷气体灭火系统安装完成后，虽然不需要使用单位对其有多专业的了解，但它的工作原理还是需要需要安排专门的人员进行培训学习后才能上岗，这是对使用方的人身及财物安全的保证。

感谢您的耐心阅读，如果您对此文有不同的建议和观点，欢迎大家留言分享与我们互动。关注我们，每天与您分享气体灭火系统的相关知识。