

高层二次供水设备 芜湖亿拓变频水泵 安庆供水设备

产品名称	高层二次供水设备 芜湖亿拓变频水泵 安庆供水设备
公司名称	芜湖亿拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区瑞丰商博城H区1栋111-112号
联系电话	15168638008

产品详情

选择供水设备时，大家需要考虑城市公共供水管网可用服务压力、管网条件、供水对象大小或建筑物类别、性质等几大因素。整体来看，泵箱供水模式比较适用于在城市高处建设大型二次供水加压泵站，一方面能有效地调节高峰用水水量，一方面也能充分利用城市公共供水管网压力。变频调速供水目前使用较多，与泵箱联合供水相比，一般不需设高位水箱，水泵加压后直接供用户使用，水泵运行效率较高，但城市自来水仍需进低位水池。采用叠压供水时不得影响该区域城市公共供水管网的正常运行;同时，由于其不具备水量储存能力，对于需连续供水的建筑不宜选用。叠压供水与泵箱联合供水相比，高层供水设备，能充分利用城市公共供水管网压力，不易产生水质二次污染，恒压供水设备价格，水泵运行效率较高，节能性好，在条件允许的地方应尽量采用。有条件的城市也可改善城市公共供水管网的供水能力，使其符合叠压供水的要求。

变频恒压供水设备使用中需要注意的事项

变频恒压供水设备应该注意的事项

- 1、设备在投入运行前应对系统进行清理，吹扫，以免杂质进入泵体造成设备损坏。
- 2、水泵不应在出口阀门全闭的情况下长期运转，也不应该在性能曲线中驼峰处运行，更不能空运转，当轴封采用盘根密封时允许有10~20滴/min的泄漏。
- 3、运行时轴承温度不得高于75摄氏度。
- 4、水泵在每运行500小时时应应对轴承进行一次加油。
- 5、设备长期停运应采取必要措施，防止设备玷污和锈蚀，安庆供水设备，冬季停运应采用防冻，保暖措施。

6、运行设备应视水质情况实行前期排污。

无负压供水设备是由气压罐、水泵及电控系统三部分组成，其产品的特色是，不需建造水塔，高层二次供水设备，赞助小、占地少，布置合理，建成投产快。

在无负压供水设备中，当由一台变频器控制一台电动机时，只要使变频器的配用电动机容量与实际电动机容量相符就可。当一台变频器同时控制两台电动机时，原则上变频器的配用电动机容量应等于两台电动机的容量之和。

由于无负压供水设备的性能稳定、结构简单、运转方便、投资低廉、被较多的用于工矿企业、城镇、农村等中小区域供水系统，还适合于水源为自备水井、地下水池及水库等场合。

高层二次供水设备-芜湖亿拓变频水泵-安庆供水设备由芜湖亿拓机电设备有限公司提供。芜湖亿拓机电设备有限公司（www.ahshuibeng.com）在离心水泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，芜湖亿拓机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。