

# 消防施工单位 安徽消防施工 安徽卫民消防装备公司

产品名称	消防施工单位 安徽消防施工 安徽卫民消防装备公司
公司名称	安徽卫民消防装备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市金安区大别山路与梅山路交叉口滨河御景二期3号楼114铺
联系电话	13605641498

## 产品详情

假如有个5层办公楼，屋面需设置高位水箱和电梯机房，消防施工设计，有一部楼梯通至屋面检修（屋面是否做上人屋面），安徽消防施工，另外一部楼梯是否也需要通至屋面？对上人屋面无具体要求，若楼梯通至屋面，应设置消防防护安全设施；另外一部楼梯宜通至屋面。带屋顶平台的坡屋面建筑计算建筑高度时，是从室外地坪算至屋顶平台，还是从室外地坪算至屋顶平台与檐口的平均建筑高度？应视屋顶平台的面积确定，应具体工程具体分析。

对自带电源的发电机组进行检查时，应检查发电机组的铭牌、仪表、指示灯（即值班按钮）是否完好、正常；申请消防验收时单位应当将消防电源定期检查、试验的结果记入记录，并在消防监督检查中提供有关资料。目前，工程消防验收主要围绕这些内容，消防监督部门正在不断完善验收内容，确保整个消防系统的稳定性和可靠性，确保消防安全。

不能自然通风的住宅地下建筑楼梯，采用通风井通风，通风井面积为封闭楼梯间的2%-5%还是需满足2平方？敞开式楼梯间作为安全出口，不能开窗，消防施工单位，也不能用防火窗代替墙体，楼梯间墙的燃烧性能和耐火极限应根据建筑物的耐火等级确定。封闭楼梯间直通室外的出口，用普通门、还是防火门？应根据建筑物类型确定，详见GB50016-2014第6.4.2.3条的规定。

消防施工单位-安徽消防施工-安徽卫民消防装备公司由安徽卫民消防装备安装有限公司提供。消防施工单位-安徽消防施工-安徽卫民消防装备公司是安徽卫民消防装备安装有限公司（[www.weiminfo.com](http://www.weiminfo.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：严总。