

邢台智慧消防 智慧消防 河北建筑消防中心

产品名称	邢台智慧消防 智慧消防 河北建筑消防中心
公司名称	河北建筑消防设施技术服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市桥西区石获南路66号建筑嘉苑C座7层
联系电话	15131156918

产品详情

下列场所宜选择点型感烟探测器：

- 1.饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室
- 2.电子计算机房、通讯机房、电影或电视放映室
- 3.楼梯、走道、电梯机房
- 4.书库、档案库
- 5.有电气火灾危险的场所

医院病房的设置：

- 1) 对于设置在人防工程中的医院病房，不应设置在地下二层及以下层，当设置在地下一层时，室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m。
- 2) 人防工程内设置的病房，应划分独立的防火分区，且疏散楼梯不得与其他防火分区的疏散楼梯共用。
- 3) 当病房设置在三级耐火等级的建筑内时，应设置在首层、二层；当设置在四级耐火等级的建筑内时，智慧消防，应设置在首层。

发生可燃气体泄漏时，安装在保护区域现场的可燃气体探测器，将泄漏可燃气体的浓度参数转变为电信号，河北智慧消防，经数据处理后，邢台智慧消防，将可燃气体浓度参数信息传输至可燃气体报警控制器；或直接由可燃气体探测器做出泄漏可燃气体浓度超限报警判断，将报警信息传输到可燃气体报警控制器。可燃气体报警控制器在接收到探测器的可燃气体浓度参数信息或报警信息后，经报警确认判断，显示泄漏报警探测器的部位并发出泄漏可燃气体浓度信息，记录探测器报警的时间，同时驱动安装在保护区域现场的声光警报装置，发出声光警报，警示人员采取相应的处置措施；必要时可以控制并关断燃气的阀门，防止燃气的进一步泄漏。

邢台智慧消防-智慧消防-河北建筑消防中心由河北建筑消防设施技术服务中心提供。邢台智慧消防-智慧消防-河北建筑消防中心是河北建筑消防设施技术服务中心（www.hbjzxf.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王贤。同时本公司（www.hbjzxf.com）还是从事消防维保，消防检测，消防评估的服务商，欢迎来电咨询。