

# 天津中蓝泵业管道泵型号管道泵厂家

产品名称	天津中蓝泵业管道泵型号管道泵厂家
公司名称	天津中蓝泵业有限责任公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区津南经济开发区（东区）中兴道15号
联系电话	13920118357

## 产品详情

管道增压泵是根据泵用途命名的吗？

管道泵是进出口在同一直线上且口径相同的离心泵，可像一段管道串联安装在管道的任何位置故取名为管道泵。其是根据泵的外形特征来定义命名的，管道泵厂家哪家好，若根据原理命名，管道泵是特殊结构的离心泵，而普通的离心泵可能是卧式端吸式的，也可能是立式多级离心式的。管道增压泵实际上就是我们常说的增压泵，管道泵厂家，它是根据泵用途命名的，顾名思义就是能对管道里输送液体增压的泵都可以称为管道增压泵。并不局限于某一种类型的泵，如离心泵、管道泵、自吸泵、污水泵、化工泵等泵都可以别称为管道增压泵。

管道泵使用的正确方法介绍

### 管道泵使用的正确方法

- 1、当泵出口中心线和管廊柱子中心线间距离大于0.6m，管道泵型号，出口管线上的旋启式止回阀应放在水平位置，此时不允许在阀盖上装放净阀。
- 2、当管线架在泵和电动机的上方时，为不影响起重设备吊装，水泵管线要有足够的高度。输送腐蚀性液体的管线不宜布置在原动设备的上方。

- 3、管廊下部管线的管底至地坪的净距离不应小于4m，以满足检修要求。
- 15、当管线架在泵体上方时，管底距地面净空高度应不小于2.2m。

## 管道泵机封检修的误区

误区一、动环密封图越紧越好。其实动环密封圈过紧有害无益。一是加剧密封圈与轴套间的磨损，过漏；二是增大了潜水轴流泵动环轴向调整、移动的阻力，在工况变化频繁时无法适时进行调整；三是弹簧过度疲劳易损坏；四是使动环密封圈变形，影响密封效果。

误区二、管道泵静环密封圈越紧越好。静环密封圈基本处于静止状态，相对较紧密封效果会好些，但过紧也是有害的。一是引起静环密封因过度变形，管道泵厂家排名，影响密封效果；二是静环材质以石墨居多，一般较脆，过度受力极易引起碎裂；三是安装、拆卸困难，极易损坏静环。

天津中蓝泵业(图)-管道泵型号-管道泵厂家由天津中蓝泵业有限责任公司提供。天津中蓝泵业(图)-管道泵型号-管道泵厂家是天津中蓝泵业有限责任公司(zhonglantj.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。同时本公司(www.tj-zhonglan.cn)还是从事天津热水泵，天津热水潜水泵，天津潜水泵的厂家，欢迎来电咨询。