

东莞拉拔测试（螺栓拉拔 锚栓拉拔测试）

产品名称	东莞拉拔测试（螺栓拉拔 锚栓拉拔测试）
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	螺栓拉拔测试:拉拔测试 化学螺栓检测:硬度检测 膨胀螺栓检测:抗压强度检测
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

一、检测内容及范围

检测内容：拉拔检测

检测范围：随机抽取三根M16化学锚栓

二、检测依据

(1)JGJ145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》

三、现场检测及数据处理

现场根据JGJ145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》，试样在持荷期间，锚固件无滑移、基材混凝土无裂纹或其他局部损坏迹象出现，且加载装置的荷载示值在2min内下降幅度不超过5%的检测荷载，因此该批M16化学锚栓为合格检验批。

四、检测结论

检测结果表明，该批M16化学锚栓满足设计要求。