

# 国内，150立方，二氧化碳储罐，LNG储罐，液化气储罐，厂家

产品名称	国内，150立方，二氧化碳储罐，LNG储罐，液化气储罐，厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 容积:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

国内，150立方，二氧化碳储罐，LNG储罐，液化气储罐，厂家埋地深度应根据地面上的荷载决定。管顶距地面不宜小于0.7m；含湿气体管道应敷设在冻土层以下，并应在低点设排水装置。管道穿过铁路和道路时应设套管，其交叉角不宜小于45°；氧气管道与建筑物、构筑物及其他埋地管线之间的小净距应符合本规范附录D的规定；直接埋地管道应根据埋设地带土壤的腐蚀等级采取相应的措施。当氧气管道与其他不燃气体或水管同沟敷设时，氧气管道应布置在上面，地沟应能排除积水。

车间内氧气管道的敷设应符合下列规定：氧气管道不得穿过生活间、办公室；车间内氧气管道宜沿墙、国内，150立方，二氧化碳储罐，LNG储罐，液化气储罐，厂家柱或专设的支架架空敷设，其高度应不妨碍交通和便于检修氧气管道与其他管线共架敷设时，应符合本规范第11.0.2条第5款的规定；当不能架空敷设时，可采用不通行地沟敷设，但应符合本规范第11.0.3条第2款~第4款和第8款的规定；进入用户车间的氧气主管应在车间入口处装设切断阀、压力表，国内，150立方，二氧化碳储罐，LNG储罐，液化气储罐，厂家并宜在适当位置设放散管；氧气管道的放散管应引至室外，并应高出附近操作面4m以上的无场所；氧气管道不得穿过高温作业及区域。

当必须穿过时，应在该管段增设隔热措施，其管壁温度不应超过70℃；穿过墙壁、楼板的氧气管道应敷设在套管内；套管内不得有焊缝，管子与套管间的间隙应采用不燃烧的软质材料填实；氧气管道不应穿过不使用氧气的房间。国内，150立方，二氧化碳储罐，LNG储罐，液化气储罐，厂家当必须通过不使用氧气的房间时，其在房间内的管段上不得设有阀门、法兰和螺纹连接，并应采取防止氧气的措施；