南京市安全带整体滑落检测 接地线检测

产品名称	南京市安全带整体滑落检测 接地线检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

产品的出厂合格证。旧网在使用前应做试验,并有试验报告书,试验合格的旧网才可以使用。安全网的动负荷试验,以120kg重物两块,相距1.5m,同时由4~5m高度自由降落冲击,安全网完好无损为合格。

带电作业用绝缘手套与橡胶高低压绝缘手套有什么不同?带电作业用绝缘手套允许在不同类型使用电压范围内带电作业。高低压绝缘手套是辅助安全用具不允许带电作业。用户购进带电作业用绝缘手套可按不同型号进行常规试验检验。是否合格、泄漏电流是否小于16mA(长度410毫米的规格的)。

(8)安全网在使用时必须经常地检查,并有跟踪使用记录,不符合要求的安全网应及时处理。

拉闸杆是用于短时间对带电设备进行操作的绝缘工具,如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具等。拉闸杆不同电压等级、不同使用环境下的拉闸杆的具体配置是不同的;相同电压等级不同使用环境下的拉闸杆的具体配置也是不同的。所以,用户在选购时一定要确定好具体的使用环境和准确的电压等级,以便正确选型。检验报告参数.尺寸:有效绝缘长度:2990mm 金属端部接头长度:70mm 握手部分:700mm 金属中间接头总长度:280mm 节数:3 外径尺寸:36mm 总长:4040mm

安全带和绳必须用锦纶、维纶、蚕丝料制成。电工围杆可用黄牛革带。金属配件用普通碳素钢或铝合金钢。包裹绳子的套则采用皮革、维纶或橡胶。

产品参数 执行标准:Q/12XJ6126 结构:盔式 颜色:橘黄色 材质:聚碳酸酯合成塑料

验证电压:20kV高压验电器检测仪使用说明

使用验电器检测仪前针对10kV或35kV验电器选择K2开关,验电器对应K1应在关的位置。

将K1扳向开的位置,对应于K2的开关,35kV和10kV指示灯应对应发红色荧光将验电器探针触及高压输出顶部,此时验电器应有相应的带电指示或鸣叫声(所有的带电功能全部显示)。