

南京市安全带整体滑落检测 接地线检测

产品名称	南京市安全带整体滑落检测 接地线检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

产品的出厂合格证。旧网在使用前应做试验，并有试验报告书，试验合格的旧网才可以使用。安全网的动负荷试验，以120kg重物两块，相距1.5m，同时由4~5m高度自由降落冲击，安全网完好无损为合格。

带电作业用绝缘手套与橡胶高低压绝缘手套有什么不同? 带电作业用绝缘手套允许在不同类型使用电压范围内带电作业。高低压绝缘手套是辅助安全用具不允许带电作业。用户购进带电作业用绝缘手套可按不同型号进行常规试验检验。是否合格、泄漏电流是否小于16mA(长度410毫米的规格的)。

(8)安全网在使用时必须经常地检查，并有跟踪使用记录，不符合要求的安全网应及时处理。

拉闸杆是用于短时间对带电设备进行操作绝缘工具，如接通或断开高压隔离开关、跌落熔丝具等。拉闸杆不同电压等级、不同使用环境下的拉闸杆的具体配置是不同的;相同电压等级不同使用环境下的拉闸杆的具体配置也是不同的。所以，用户在选购时一定要确定好具体的使用环境和准确的电压等级，以便正确选型。检验报告参数：尺寸：有效绝缘长度：2990mm 金属端部接头长度：70mm 握手部分：700mm 金属中间接头总长度：280mm 节数：3 外径尺寸：36mm 总长：4040mm

安全带和绳必须用锦纶、维纶、蚕丝料制成。电工围杆可用黄牛革带。金属配件用普通碳素钢或铝合金钢。包裹绳子的套则采用皮革、维纶或橡胶。

产品参数 执行标准：Q/12XJ6126 结构：盔式 颜色：橘黄色 材质：聚碳酸酯合成塑料

验证电压：20kV高压验电器检测仪使用说明

使用验电器检测仪前针对10kV或35kV验电器选择K2开关，验电器对应K1应在关的位置。

将K1扳向开的位置，对应于K2的开关，35kV和10kV指示灯应发红色荧光 将验电器探针触及高压输出顶部，此时验电器应有相应的带电指示或鸣叫声（所有的带电功能全部显示）。