

# 番禺区绝缘工具检测 电力安全工具校准检测

产品名称	番禺区绝缘工具检测 电力安全工具校准检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	绝缘靴检测:绝缘工具检测 绝缘手套检测:到期年审检测 接地棒检测:验电器检测
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号厂房)1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

## 产品详情

高压设备的辅助绝缘安全用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘胶垫等。区别：1、工具类别不同：高压辅助绝缘安全用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘胶垫等，高压基本安全用具有电容型验电器、绝缘杆、核相器、绝缘罩、绝缘隔板等。

2、作用不同：高压辅助绝缘安全用具用以防止接触电压、跨步电压、泄漏电流电弧对操作人员的伤害，不能用辅助绝缘安全工器具直接接触高压设备带电部分；而高压基本安全用具是直接操作带电设备或接触及可能接触带电体的工器具。

安全用具的使用和检查：1、安全用具使用前应进行外观检查，且要有专人负责保管，使用后收回时要作检查。2、根据不同用具定期做试验（电气试验、机械拉力试验）；有些安全用具每次使用前要做试验，如绝缘手套要作密封试验和外观目测检查，看其是否漏气、有无裂纹、损伤等。3、绝缘操作杆、验电器和测量杆：允许使用电压应与设备电压等级相符。验电器使用前应先在有电设备上检验一下验电器的正确性。

4、使用验电器要戴绝缘手套逐渐靠近验电设备，直至验电器发出报警声响、提示光亮和“噼啪”的放电声为止。5、携带型短路接地线等使用前应检查是否完好，如发现绞线松股、断股、护套严重破损、夹具断裂松动等均不准使用。6、在高压作用时，辅助安全用具不能直接使用，应与其他安全用具配合使用。