

防爆防腐操作柱玻璃纤维材质

产品名称	防爆防腐操作柱玻璃纤维材质
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆防腐操作柱玻璃纤维材质结构描述：

本系列控制箱为隔爆型或增安型，防护等级为IP65或IP54。箱体外壳由铝合金压铸而成，**不锈钢、**钢板压制焊接制成，箱体为立式、挂式，前开门。控制箱结构分为主空腔和接线腔，隔爆结构设计符合GB 3836.1、GB3836.2的要求，电器元件均置于主空腔内，在电器安装板上。

产品特点：

- 1.本产品内部可装按钮、指示灯、电流表、开关、电压表等各种仪表和控制需要的部分。适用于控制多台电动机，也可作为照明或仪表配电
- 2.可按客户要求加装防护箱，能够显示内部控制部分的显示，具有的户外防护效果。
- 3.内装电器元件可根据用户要求特制。
- 4.可在箱面操作或远程操作，也可两地操作。
- 5.布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可。

现场防爆按钮箱，现场防爆按钮柜，立式防爆按钮箱结构要求

- 1.控制箱所有紧固件应有防止自行松脱措施。
- 2.控制箱的所有黑色金属零部件均应采取防锈措施。
- 3.控制箱应设有螺纹为M8的内外接地螺钉，并标注接地符号“≡”。

- 4.控制箱的操作手柄必须操作灵活，动作可靠，并应有清晰的“分”“合”标志。
- 5.控制箱绝缘材料组别为Ⅱ组的电气间隙不小于6mm，爬电距离不小于10mm。
- 6.控制箱外壳材质宜采用含镁量不大于6%（质量比）的铸造铝合金或钢板焊接制造。
- 7.控制箱外壳在明显处应设有清晰、凸纹标志“Exde BT4”或“Exde CT4”。