

## 37kw变频器防爆控制柜

产品名称	37kw变频器防爆控制柜
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

产品特点 37kw变频器防爆控制柜

1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛后粉末静电喷塑，外形美观；
  2. 本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；
  3. 采用设计，各种回路可以\*\*组合；
  4. 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆壳体外的手柄而实现分合；
  5. 本产品全面推出新型优的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；
  6. 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；
  7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
  8. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
  9. 可根据用户要求特殊定制；
- 技术参数 37kw变频器防爆控制柜
1. 防爆标志：Exed BT4 Exed CT6
  2. 防护等级：IP54、IP55、IP65
  3. 防腐等级：WF1、WF1
  4. 额定功率：5.5KW-90KW
  5. 额定电压：220V/380V
  6. 引入线规格：直径15mm-80mm;引出线规格：直径15mm-80mm;
  7. 进线口螺纹：DN32-DN100/G1.2-G4寸.
  8. 引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）
- 安装与使用
1. 安装使用产品前应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符；
  2. 安装及维修前必须切断前级电源；
  3. 进、出线电缆穿过橡胶密封圈，须用垫圈及压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动；
  4. 密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超过出厂时的20%应及时向厂家进行选购并更换，以确保防爆性能可靠；
  5. 维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀，并定期涂204-1防锈油；
  6. 配电箱在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；
  7. 非专业人员严禁开盖维修、检查。