

安徽卫民消防装备 消防工程设备 寿县消防工程

产品名称	安徽卫民消防装备 消防工程设备 寿县消防工程
公司名称	安徽卫民消防装备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市金安区大别山路与梅山路交叉口滨河御景二期3号楼114铺
联系电话	13605641498

产品详情

消防工程--消火栓系统的组成有：

一个完整的消火栓给水系统由水源(外网、水池、水箱)、室内消防给水管网(横干管、立管、支管)、阀门、加压设备、消火栓设备、稳压设备、水泵接合器等组成。

外网分为市政管网、小区管网和建筑外管网。水池应贮存火灾延续时间内所规定的消防水量。水箱应贮存火灾延续时间 t_{0min} 所规定的消防水量。水池、水箱的制作材料有钢筋混凝土和钢板。

室外消防管道用管材有铸铁管、钢管和给水塑料管;室内消防管道用管材常为热浸镀锌钢管。

消防系统常用阀门有闸阀、蝶阀，寿县消防工程，某些部位阀门用止回阀。

加压设备采用水泵，消防工程公司，水泵分为立式或卧式清水离心泵。

消防设施工程设计企业资质如何申请

消防设施工程设计企业资质如何申请，有哪些条件

1、企业资质能力

相同点

无论是消防资质还是乙级资质，都要求具有独立的法人资格和良好的社会信誉。

不同点

消防企业注册资本不低于300万元，消防乙级资质资质要求企业注册资本不低于100万元。

2、企业工程项目业绩

资质要求公司独立承担不少于三个中型建筑以上民用建筑消防设施或丙级以上安全等级的工业建筑专项工程，消防工程设备，且3项全部包含自动火灾报警系统和自动化灭火系统。

乙级资质没有做具体要求。

安徽伟民消防设备安装有限公司以“科技、质量、服务自豪、持续改进”为质量方针，消防工程施工，建立和完善了一整套安全生产管理体系。以“保证质量标准，满足用户需求，精心组织施工，创造精品工程”为管理方针；推行科学的制度创新和技术创新管理体系，努力实现企业快速发展。消防工程验收应注意九个方面:5.应急照明和消防电气系统问题1. 应急照明已经安装并通电，但尚未测试功能(开关、复位和报警功能)；2.应急照明是否强；3.非消防电源是否可用；4.接地保护线连接是否正确。

安徽卫民消防装备(图)-消防工程设备-寿县消防工程由安徽卫民消防装备安装有限公司提供。安徽卫民消防装备安装有限公司(www.weiminxf.com)是从事“消防器材,消防工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：严总。