

# 南京江宁轴流式风机的检修保养

产品名称	南京江宁轴流式风机的检修保养
公司名称	南京沐天机电工程有限公司
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	南京市江宁区淳化街道田园社区松岗庙12-1号（注册地址）
联系电话	15851864998

## 产品详情

**轴流式风机的检修方法和流程** 轴流风机的拆卸方法：（1）拆除电动机、齿轮箱的联轴器，注意联轴器与传动轴连接的相对位置，做好记号，将空心传动轴放置妥当。（2）拆除叶片抱箍螺栓，将叶片全部拆除，并将每块叶片的安装位置做好记号，回装时照原位装回。

（3）拆除齿轮箱和电动机地脚螺栓，将其吊离现场并运至检修工作室。轴流风机的检修流程：  
（1）联轴器 通风机的联轴器常用标准橡胶弹性圈柱销联轴器，其弹性圈容易磨损，在检查时发现，应予更换，最好将所有弹性圈同时全部更换，以免影响联轴器组件已有的平衡精度。

（2）叶轮的检查 叶片的检查检查内容有：对叶片一般进行着色探伤检查，主要检查叶片工作面有无裂纹及气孔、夹砂等缺陷。针对引风机，通过测厚和称重确定叶片磨损严重时，须更换；叶轮的轴承是否完好，其间隙是否符合标准。若轴承内外套、滚珠有裂痕斑迹、磨蚀锈痕、过热变色和间隙超过标准时，应更换新轴承；全部紧固螺丝有无裂纹、松动，重要的螺丝要进行无损探伤检查，以保证螺丝的质量；叶片转动应灵活、无卡涩现象。叶柄的检查检查内容有：叶柄表面应无损伤，叶柄应无弯曲变形，同时叶柄还要进行无损探伤检查，应无裂纹等缺陷，否则应更换；叶柄孔内的衬套应完整、不结垢、无毛刺，否则应更换；叶柄孔中的密封环是否老化脱落，老化脱落则应更换；叶柄的紧固螺帽，止退垫圈是否完好，螺帽是否松动。轮毂的检查检查内容有：轮毂应无裂纹、变形；轮毂与主轴配合应牢固，发现轮毂与主轴松动应重新进行装配；轮毂密封片的磨损情况，密封片应完好，间隙应符合标准，密封片磨损严重时须更换