

# 开设非营利性撬装站需要什么标准

产品名称	开设非营利性撬装站需要什么标准
公司名称	济宁凯富特金属结构有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	
公司地址	济宁高新区安全装备产业园A区德源路路东厂房
联系电话	0537-3338886 15205376151

## 产品详情

针对非营利性加气站，很多公司欠缺正确对待，对于此事所根据的政策界限，没法精确掌握。

相关法律法规标准，关键治理内容以下：

- (一) 加油站建设工程项目应依规获得整体规划土地办理手续（撬装式给油设备以外）。
- (二) 不断完善加油站事故应急救援的安全生产责任制度、安全生产管理制度、作业安全运行规则和应急方案。
- (三) 创建专职应急救援队伍，配备全部应急救援机械设备，加强培训和演练，并至少每半年组织一次预案进行现场演练。
- (四) 创建生产安全文化教育和学习培训档案资料，属实纪录生产安全文化教育和学习培训的时间、内容、报名参加工作人员及其考评结果等状况。安全知识教育和学习培训应由加气站工作人员开展，以做到规范并进到职位。
- (五) 加气站地区内各种工作人员入岗时应穿抗静电工作服装，抗静电工鞋、袜。严禁衣着外露的衣服裤子、太阳帽或相近的有发生爆炸风险的物件。
- (六) 加气站的储油罐、加油枪、排水立管支管与外站建（构）筑物的安全性间隔，应合乎 GB50156 - 2012 第四 .0.4条、第四 .0.5的要求。
- (七) 加气站内设备中间的防火安全间距，应合乎 GB50156 - 2012 第5.0.13 条的要求。
- (八) 除撬装式给油设备所配备的防火安全防爆型储油罐外，加气的车用汽油罐和柴油机罐应埋地设定，禁止建在房间内或别墅地下室内。加油枪不可设定在房间内。

(九) 埋地储油罐应依照《埋地油罐防渗漏技术规范》(DB/588-2008)设定防水层池和观察井等设备,做到技术标准的各类规定。埋地储油罐应采用卸油时的防满满对策,并设定含有高液位仪警报作用的液位仪检测系统。

(十) 加气站内的加工工艺管路除务必外露路面的之外,均应埋地铺设。埋地给油管路应采用两层管路,两层管路的设计方案应合乎GB50156-2012第六.5.6条要求。

(十一) 加气站工艺技术应配备消防器材,消防器材配备应合乎GB50156-2012第10.1.1条要求。

(十二) 加气站应设定应断开系统软件,保证在安全事故情况下快速断开加油泵的开关电源和关掉关键的阀门。

(十三) 装油设备的储油罐须使用两层钢制储油罐。储油罐须安装防爆设备,漏水测试须由测试仪器或其他设备进行。

(十四) 加气站理应依据环保局、市质监局、市安全局监督站和市商务接待联合会的相关规定,在2018十二月之后,就全省加气站(金环路182017)燃气采摘在线监控更新改造通告开展在线监控和升级。