

西门子（6SE70整流单元带不了负载）维修

产品名称	西门子（6SE70整流单元带不了负载）维修
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612-
联系电话	15801852895 18701802589

产品详情

西门子（6SE70整流单元带不了负载）维修

西门子(6se70)变频器面板显示F008故障原因及维修方法

故障现象:操作控制面板PMU显示屏显示“F008”报警，变频器上电自检，显示“009”开机准备状态，但是随后显示“F008”不能启动。

检查处理(参见图7):检查底板电压、电流检测部分，发现R56在线测量阻值为4.3k，正常值为900，用热风枪拆下测量阻值为1M，已经烧坏。更换新电阻值后，运行正常。

2.5 西门子6SE70系列变频器的操作控制面板PMU液晶显示屏上显示“F011”报警

(1)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“F011”报警，不能复位

检查处理(参见图7):电压检测块N1(TL084)7脚外接47电阻变为15，V2(IRF520)G极保护电阻由正常阻值10变为340k，更换后，运行正常。

(2)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“F011”报警，且变频器有焦糊味。

检查处理(参见图1、图5、图10):测量N2第20脚输出电压只有5.1V，1脚输出电压为16.5V,检查发现N2第9脚接1k电阻烧坏,N5第1脚接100k电阻变为20M,3脚外接10电阻变为2M,触发板A22第3脚与第4脚接4.7k电阻烧坏,更换上述电阻后,运行正常。

西门子MM420变频器专业维修 西门子MM430变频器专业维修

西门子MM440变频器专业维修 西门子6SE6420变频器专业维修

西门子6SE6430变频器专业维修 西门子6SE6440变频器专业维修

西门子6SE70变频器维修 西门子6SE70逆变器维修

西门子6SE70整流单元维修 西门子6SE70制动单元维修

西门子G120变频器维修 西门子G120功率模块维修

西门子G120交流变频器维修 西门子G120交流变频器专业维修

西门子G120交流变频调速器维修 西门子G120交流变频调速器专业维修

西门子G120风机水泵专用变频器维修 西门子G120P维修

西门子G120P专业维修 西门子G120P变频器维修

西门子G120P功率模块维修 西门子G120P交流变频器维修

西门子G120交流变频器专业维修 西门子G120P交流变频调速器维修

西门子G120P交流变频调速器专业维修 西门子G120P风机水泵专用变频器维修