

哮喘病医院污水处理设备

产品名称	哮喘病医院污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	5800.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北100米福润得大厦10楼1002室
联系电话	15165668721

产品详情

哮喘病医院污水处理设备

1.1 医院污水处理工程设计应遵循以下原则：

- (1) 全过程控制，减量化原则；
- (2) 分类收集、分质处理，就地达标原则；
- (3) 风险控制，无害化原则。

1.2 医院污水处理工程的建设规模，应考虑医院发展统筹规划，近、远期结合，以近期为主。

1.3 医院污水处理工程应采用成熟可靠的技术、工艺和设备。

1.4 医院污水处理构筑物应按两组并联设计。

1.5 医院污水处理工程排水宜采用重力流排放，必要时可设排水泵站。

1.6 医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物宜加盖密闭，并设通气装置。

1.7 处理构筑物应考虑排空设施。

1.8 医院污水处理工程污染物排放应满足GB18466和地方污染物排放标准的有关要求。

1.9医院污水处理过程产生的污泥、废渣的堆放应符合《医疗废物集中处置技术规范》、HJ/T177-2005及HJ/T 276-2006的有关规定。渗出液、沥下液应收集并返回调节池。

1.10医院污水处理工程以采用低噪声设备和采取隔音为主的控制措施，辅以消声、隔振、吸音等综合噪声治理措施。医院污水处理工程场界噪声应符合GB 3096 和GB 12348的规定，建筑物内部设施噪声源控制应符合GBJ87 中的有关规定。

1.11应保持医院污水处理工程场界内环境整洁，无污泥杂物遗洒、污水横流等脏乱现象，采取灭蝇、灭蚊、灭鼠措施，做到清洁整齐，文明卫生。

哮喘病医院污水处理设备

有关泵的注意事项和操作方法

1、自控自吸泵：

注意事项：A、这种泵在工作时，进口管线、阀门以及泵体上的排液口、注液口都不能漏气，必须把并帽拧紧。B、由于泵的上水是自吸的，在规定的吸程范围内，液位越高越好，且吸入管管口距池底至少要有0.5m的距离，以防把泥沙吸入泵内或污泥堵塞。

操作方法：A、把出口阀门关紧，把进口阀门全打开，用手转动泵轴，看看泵的运转是否轻松；B、给泵筒内注满水，并拧紧注液口并帽；C、启动泵，先把排气阀打开，当出口压力表指针上升后再把排气阀关紧，然后慢慢打开出口阀门，让压力表指针指在泵的相应标准扬程处即可；泵的自吸时间大约需要三分钟。D、停泵时，先关好出口阀门，然后在切断电源。

泵不出水原因：A、泵的进口管线或阀门漏气；B、进液口网罩有杂物堵塞，或进液口扎在泥沙里；C、进水含油量太高；D、液位太低。