

【上海整形美容污水处理设备】

产品名称	【上海整形美容污水处理设备】
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	3900.00/套
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

【上海整形美容污水处理设备】

技术服务方案

1、安装服务在接到买方要求我公司派技术人员到现场安装、试车及调试的通知后，AO法一体化地埋式污水处理装置系统我公司技术人员将在1天内到达。设备安装时按照用户批准由我方完成的详细施工图施工。我方负责安装的具体工作，经我方确认安装正确后方可进行下一步调试阶段。2、运行调试服务设备安装工作完成后，设备进入试运行，我方负责实施指导调试工作。3、售后维修与零配件的服务A、我方提供的所有设备保修期均为一年。B、运行后在设备寿命期内出现故障或事故时，我方给予支持和技术服务。有必要时，我方可给予技术指导和协助修理，并收取合理的劳务费。C、为保证设备的正常运行，除按合同提供的有关零配件和备品备件之外，用户如有需要，我方可及时提供有关零配件。4、人员培训我方为用户指派的管理和操作人员实施系统的工厂培训，培训使受训人员能有效地管理和操作其设施运行。培训内容包括各岗位上的人员进行日常操作所必备的有关设备的安装、操作、维护、检测和管的认识体会，以及其他必要的培训项目。5、培训的内容与要求在培训期间，我方指派技术熟练和称职的技术人员对招标方派出的技术人员进行技术指导，并解释一切技术问题。我方在培训开始前一个月向招标方提交初步培训计划，并得到招标方确认。终培训计划经双方协商确定。我方保证买方的技术人员能对其提供的设备实施岗位培训，使他们能够理解并掌握合同设备的有关技术、操作、检验、修理和维护技能。培训中我方指派专业技术人员向受训者详细讲解有关设备之技术性能、操作规程和注意事项，并传授认知认会的实践经验，以达到培训的目的。培训期间，我方免费向招标方指派的技术人员提供试验工具、技术资料、图纸、参考数据。

售后服务1、质量保证和检验、验收1、质量保证（1）保证提供的设备是采用全新的、合适的材料和先进的工艺制造的没有任何缺陷、未经使用过的产品。（2）具有可操作的质量保证程序及相应的文件，AO法一体化地埋式污水处理装置系统并在生产本批产品时能严格执行质量保证程序文件。（3）在制造过程中，对设备的材料、联接、组装、工艺、整体及功能进行试验和检验，以保证完全符合本技术书和确认的设计图纸的要求。（4）供方保证所提供的设备能够符合工艺参数的要求。2、检验和验收设备的检验和验收将按照相应标准的规定进行。在产品生产过程中，从原材料进厂经中间产品到终产品的各个阶段均按照国家有关标准和企业标准进行检验和验收。适合各宾馆、医院、学校、工厂、宿舍、铁路、酒店、汽车、养老院、干洗店、洗衣厂等床单、被罩、地毯、布草洗涤污水处理处理装置罐体优点1、抗压

强度高独特的环向密集波纹结构设计，抗压、抗冲击强度比方型、圆筒型、球面圆拱型强度增加数倍，不需任何其综加固措施即可满足不同情况下使用。经河南省产品质量监督检验所检测，普通型承载15吨货车、加强型承载40吨货车无异常。2、占地面积小该产品结构紧凑，占地面积小，实际占地面积为传统污水池的60%左右，节约土地资源。3、安装快捷方便工厂化生产，质轻，运输安装方便，场地选择灵活，施工周期短，施工费用低，当天即可安装使用。

4、*渗漏，严密性好该产品整体化制作，技术，无裂缝，无渗漏，避免了传统污水池，由于渗漏而影响地下水和建筑物的安全。5、环保效益好，易于清掏该产品内部采用“MDS特性填料”，通过悬浮型填料厌氧菌挂膜反映，以附着在载体上的生物膜为主，经过充分接触反应，提高反应效率，是新一代高效无动力厌氧反应器。6、经济指标低预算价格较钢筋混凝土污水池低20%左右，与砖砌污水池基本持平，WS型污水处理装置是物美价廉、经济实惠的理想产品，深受房地产开发公司、施工单位和建设单位的好评。7、经久耐用采用高分子复合材料，顺应材料发展趁势，不易老化、不变形，抗酸碱、耐腐蚀、正常使用与建筑物同寿命，消除传统污水池不适应酸性污水的状况。污水站操作规程本玻璃钢埋地式污水处理装置系二级生化处理工艺设施，操作要求较为严格，为了保证污水站处理设施的正常运行，

使处理后的出水水质达到国家规定的排放标准，特制定本操作规程。1、在本污水处理装置前端需要增设化粪池，并且需对化粪池定时进行清理。2、污水处理装置调节池内的沉积物及浮渣每半年彻底清除一次。3、经常观察接触氧化池内泡沫是否过多，如果过多则须用自来水浇喷，确保泡沫不外溢和飞溅。4、二沉池剩余污泥根据运行情况酌情回流到接触氧化池或排放到浓缩池。污泥浓缩池的剩余污泥视具体情况及时清除，亦可经晒干后加入适量复合肥用于农田、菜地施肥。5、污水站电控系统采用可编程时间控制器控制，在系统调试时已经设置好运行程序，正常运行时把所有设备开关设置在“自动”档位，由可编程时间控制器自动执行。遇到意外情况可单独设置“手动”档位运行。6、每月检查曝气机、污水提升泵、污泥回流泵的运行状况。7、每周必须分别检查调节池浮球液位开关的状态是否正常。8、所有构筑物每年须彻底清理一次，以保证处理效果良好且稳定。9、每年可对进出口废水监测一次,分析常规指标，以确定污水处理装置的运行状况。10、作好污水站运行记录。