

西门子6RA70调速器开机就跳闸/合闸维修

产品名称	西门子6RA70调速器开机就跳闸/合闸维修
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612-
联系电话	15801852895 18701802589

产品详情

西门子6RA70调速器开机就跳闸/合闸维修, 6RA70无励磁电压速度不稳维修,西门子6RA70SIEMENS直流调速器维修,西门子直流控制器6ra70坏维修 直流调速器维修,西门子6RA7018报故障F048维修,编码器故障,西门子6RA70直流调速故障报警维修,西门子6RA70直流控制器维修,西门子6RA70直流驱动器维修,西门子6RA70直流调速装置维修,西门子6RA70直流变频器维修,西门子6RA70直流电机维修

西门子6RA70调速器开机就跳闸/合闸维修, 西门子直流调速装置报警f60105: 本公司拥有国内外先进的电子线路板故障在线检测设备, 专业的维修设备及相关模拟试验台, 维修效率高, 另外拥有一支经验丰富, 强弱电相结合的工程师队伍, 维修实力强。公司采用电路板无原理图芯片级维修技术, 使硬件修复率达到90%左右。

当天修复解决西门子直流调速装置报警f60105故障处理: 复位到缺省值及偏置调整

将参数值恢复到缺省值(工厂设定)并执行一个整流器内部的偏置调整。

当整流器软件版本从 1.0 或 1.1 开始更新, “恢复缺省值”功能在每个软件更新后必须执行。

从整流器软件版本 1.2 开始, 在软件版本更新以后, 不再需要执行“恢复工厂设定”, 因为在更新之前参数已整定到原来的值。

如果想建立一个指定的基本设置, 则可以执行“恢复缺省值”功能, 例如: 要执行一个全新的启动运行。

注意

当“恢复缺省值”功能被时, 特定安装的所有参数设置将被改写(删除), 因此, 我们建议将所

有的原有设置用 Drive Monitor 读出并且存储到 PC 机或编程器中。

“恢复缺省值”完成后，必须进行一个全新的启动运行，否则，由于安全的原因，整流器将不能具备运行条件。

功能执行:

1. 设置参数 P051 = 21

2. 将参数值传递到非易失存储器中。

参数值存储在非易失存储器(EEPROM)中，因此当整流器断电后，他们仍然可以使用。这个过程少 5s (也可能到几分钟)。当前正在处理的参数号在 PMU 上显示。在这个操作执行过程中，电子板的电源必须保持接通。

3. 偏置调整

参数 P825.ii 被设置(大约 10 秒钟)。

偏置调整通过设置参数 P051 = 22 来，可以作为一个独立的功能来执行。

西门子6RA80直流调速装置常见故障：主板坏，触发板坏，上电跳闸，运行炸可控硅，模块坏，IGBT烧，通电烧保险，无励磁电压，报励磁故障，励磁过流，速度不可控维修，电压很大，电流有点高，超速维修，带负载报故障维修，冷却风机坏维修，散热风扇坏维修，直流调速装置风扇销售，励磁板销售，电源板销售，可控硅销售，晶闸管销售，熔断器销售，主板销售，面板销售，扩展板销售，CBP2板销售，通讯板销售，脉冲触发板销售，转速度不稳定维修，可控硅晶闸管烧维修，直流调速装置无显示维修