

# 医院污水处理系统

产品名称	医院污水处理系统
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	6900.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北100米福润得大厦10楼1002室
联系电话	15165668721

## 产品详情

医院污水主要是指医院或其他医疗机构的诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光片照相室和手术室等排放的污水。

大型医院大部分在城区，医院的污水一般经处理后排入城市下水道，由于我国的城市污水处理率很低，大部分城市污水经管道汇合后，又排入不同的水体，只有很少一部分排入城市污水处理厂进行处理。所以医院污水处理的要求取决于所排污水的去向而定，一般来说，直接或间接排入水体的综合医院污水应达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的排放标准，排入管网末端有污水处理厂的综合医疗污水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准。

医院污水处理系统安装步骤及要求:

1.本设备具有三种安装形式：

- 一 是安装在地表以下；
- 二 是半埋在地坪以下一半，地坪上一半；
- 三 是全部安装在地坪以上。

根据安装图与基础图，准备基础以安装平面图大小尺寸为准，做好混凝土底板，基础要求平均承压4-5t/m<sup>2</sup>，基础必须水平，并应在混凝土基础浇注保养期结束后才能进行安装，如设备安装在地坪以下，基础离地坪相对标高按图尺寸为准，同时四周挖掘宽度，长度必须离基础边线 500-600mm 以上，以便管道安装。

2. 管道安装连接应该在设备就位时考虑好，设备就位时必须按说明书设备自重，配合吊车吨位大小，安装顺序按现场对照图就位，箱体的位置，方向不能放错，互相间距必须正确。

3. 根据安装图，连接管道，设备就位后连接管道用橡皮垫紧固好，使连接处不渗漏。

4. 安装完毕后设备与基础地板必须连接固定，保证不使设备流动上浮，同时须在设备中注入污水（无污水时，用其他水源或自来水代替），充满度必须达到70%以上，以防设备上浮。同时，检查好各管道有无渗漏。试水各管路口必须不渗漏，同时设备不受地面水上涨，而使设备错位和倾斜。

5. 设备安装完毕无不妥后，即可用土填入设备四周与间隙中夯实，并整平地面填土时应注意：

（1）设备人孔盖板必须高出地坪50mm左右；

（2）不能让土堵塞人孔盖板上的进气口。

6. 把电控柜控制线与设备接通，接线时注意风机及潜污泵电机的转向，如地下室控制柜要放在通风处，保持干燥，一般控制柜不能放在露天。须防日晒，淋雨等。以免控制板及接线头漏电，烧毁控制板。

医院污水处理系统注意事项：

（1）设备安装之处必须保证下雨不积水

（2）设备的出水管必须在相对地坪0.4m以下

（3）设备上方不得压有重物，不得有大型车辆经过(指无特殊设计的)，(4)设备一般不得抽空内部污水，以防止地下水把设备浮起。

8. 注意本设备安装图及管道连接图按标准连接及平面布置，如用户要求可任意布置，但必须在订合同时提出。

9. 连接好风机、水泵控制线路，并注意风机、水泵的转向必须正确无误。

医院污水处理系统