

# 玻璃钢一体化污水泵站具体手动操作流程

产品名称	玻璃钢一体化污水泵站具体手动操作流程
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

## 产品详情

玻璃钢一体化污水泵站具体手动操作流程

玻璃钢一体化污水泵站具体手动操作流程

玻璃钢一体化污水泵站具体手动操作流程

玻璃钢一体化污水泵站具体手动操作流程

- (1)设置手册。将远程控制面板上的“手动-自动”开关设置到手动位置(即开关的中间)。
- (2)抽水。关闭泵出口阀，从泵入口注满泵，然后排干液体。
- (3)打开泵。打开泵出口阀，然后从现场控制面板或室内远程控制面板手动打开泵。相应的指示灯点亮。
- (4)在役检查。室内液位计指示该值应保持减小，并且在泵运行时出口压力值为 0.24MPa。
- (5)停止泵。当液位为15%时，手动停止泵。