

森兰变频器故障分析和检修

产品名称	森兰变频器故障分析和检修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

森兰变频器故障分析和检修：拆开森兰变频器机壳，检测主电路的整流与逆变电路.都正常。

上电，空载测三相输出电压正常。接上一台1.1kW的空载电机，启动森兰变频器运行，频率在3Hz附近升不上去，电动机有停顿现象，并发出“歌磁”声。也不报出过载或OC故障。停机，再启动，还是如此。

将森兰变频器逆变模块的530V直流供电断开，另送入直流24V低压电源，检查驱动电路。查驱动电路和驱动供电电路的电容等元件，都正常。测逆变输出上三臂驱动电路输出的正、负脉冲电流，均达到一定的幅值，驱动IGBT模块应该没什么问题又检查电流互感器信号输出回路，也正常。在运行中.并无故障信号报出。