

郑州消防水带消防接口郑州消防设备

产品名称	郑州消防水带消防接口郑州消防设备
公司名称	郑州北辰消防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市二七区长江路119号院4号楼33号
联系电话	0371-68793816 13673669940

产品详情

分类

消防水带分为有衬里消防水带和渗漏消防水带两类。有衬里消防水带包括橡胶消防水带、TPU消防水带、涤纶灌胶水带、麻质涂塑水带。按承受[工作压力](#)分为0.8MPa、1.0MPa、1.3MPa、1.6MPa四类。按直径分为50、65、80或75、90毫米四类。按编织方式分为平纹水带和斜纹水带两类。每节水带的长度一般规定为20米。

水带的维护

管理方面。要落实专人管理，按质分类，编号造册，及时掌握水带质量和使用情况。建立健全水带保养制度，经常教育全员自觉遵守。

存放

方面。应

专门设存放地点或

贮存室，长期贮存备用水带要选择适

温、通风的地方存放，水带应[单层](#)

卷起立放水带架上，每年翻动两次或交换折边一次。随车水带要避免互相摩擦，必要时要交换折边。

使用方面。铺设时应避免骤然曲折、扭转，充水后避免在地上强行拖拉，避免与油、酸、碱等腐蚀性化学物质接触;在可能有火焰或强辐射热的区域，应采用棉或麻质水带;登高铺设水带时要用水带挂钩;通过铁路时应从铁轨下面穿过，通过道路时，应垫上水带护桥;防止水带与有棱角的硬物体接触，破拆建筑物时，不要向水带上抛木板、钢件等物品;水带用完后应清洗干净;寒冷地区在建筑物外部铺设水带应使用衬里水带。

修补方面。使用时发现漏洞，应及时用包布[包扎](#)

，以免小孔扩大，并做上记号，用后及时修补。平时应经常检查，发现破损，及时修补。

使用

消防水带附件有水带包布、水带挂钩、水带护桥、[接口](#)、分水器。

水带包布用于包裹消防水带破漏处，是消防车上必备的附件之一。由帆布带和金属夹钳等零件组成。

水带挂钩是悬挂消防水带的工具，在灭火战斗中，向高处垂直铺设水带时，用水带挂钩将水带挂在梯子或其他物体上，既能减轻水带的下坠力，又便于水枪手操纵水枪射水灭火。水带挂钩由帆布带、金属钩、半环组成。

水带护桥用于保护水带横铺交通要道上时，不影响正常车辆行驶的器材，具有强度大、抗压耐用、收拾方便等特点。

接
口种类较多，有水带接口、管牙接口、异径接口、异型接口、螺纹接口等。用于水带与水带、[消火栓](#)、[消防泵](#)、水枪等喷射装置的连接。按结构形式可分为内扣式、插入式和螺纹式等多种。

分水器的用途
，一是以一股水流分出两股或两股以上的水流;二是作为开关使用，借助[分水器](#)可以从水带线路上开启或关闭水流，不需要到水泵处进行开关，从而缩短开启和关闭水流所需的时间，及时保证火场供水。分水器有二分水器、三分水器和四分水器三种。

检验规则

编辑

- 1、检验时以同一品种、同一内径、长1000米的水带为一批。从中任意抽取100米做外观检验。以较经济的方法截取3个试样，试样长度应符合3.1.1款的规定。
- 2、个试样的内径均应符合本标准规定；3个试样的单位长度重量及渗水量的算术平均值应符合本标准规定；一个试样只进行一种状态的爆破试验，并应符合本标准规定。
- 3、检验时若有某项不符合本标准规定，允许对该项复验一次。复验时仍以较经济的方法加倍抽取试样。试样复验的结果均应符合本标准规定，否则为不合格品。
- 4、当供需双方对产品质量有争议时，仲裁检验的一切费用由[责任方](#)承担。