

地理式箱泵一体化消防设备验收资料整理

产品名称	地理式箱泵一体化消防设备验收资料整理
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	650.00/吨
规格参数	供应:喀什 有效容积:288m3
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

地理式箱泵一体化消防设备验收资料整理

地理式箱泵一体化消防设备验收资料整理

地理式箱泵一体化消防泵站设备需要提供哪些消防验收资料？

1. 设计院的设计图纸
2. 地理式箱泵一体化消防（设备）泵站的质量监督报告
3. 消防增压设备或消防自动恒压设备（自动巡检）成套设备的cccf证书

温馨提示：根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第8.1.10条规定，消防水泵房应设置机械加压送风系统，送风量应符合设计要求。详情请来电咨询，

地理式箱泵一体化消防设备验收资料整理

消防泵配用电动机功率（KW）

相邻机组及机组至墙壁间净距离（m）

消防泵房的主要通道宽度不应小于1.2m

泵房内控制柜前面通道宽度不易小于1.2m

消防泵房内应有采暖保温措施，冬季结冰地区温度有人值守时不应低于10摄氏度。

泵房应设置明显的标志，止回阀的规格、数量应符合设计要求。水泵吸水管、出水管的控制阀应有锁定装置

泵房内应设置机械通风设施，换气次数不易小于6次/小时。在环境或气候超市条件下，

泵房检修孔（们）应保证泵房内设备的进出，符合设计要求。

我们提供消防泵房验收资料整理服务，是困难，又谈何质量、售