

大连应急灯，大连安全出口疏散指示灯批发

产品名称	大连应急灯，大连安全出口疏散指示灯批发
公司名称	大连长城伟业消防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	大连市沙河口区华北路341号
联系电话	13804263006 13795148321

产品详情

- 1、建筑内的安全出口和疏散门应分散设置；
- 2、公共建筑内的每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个，只有当面积小于200平方米时可以设置1个安全出口。其中，公共娱乐场所大于50平方米的应设两个出口；
- 3、建筑室内任一点至近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30米，行走距离不大于45米；
- 4、公共场所内的营业厅、观众厅主要疏散走道应直通安全出口，且室内直通室外疏散通道的净宽度不小于3米；
- 5、公共场所内的营业厅、观众厅等疏散门的净宽度不应小于1.4米；
- 6、安全出口、疏散门不得设置门槛和影响疏散的障碍物，且门口内外1.4米范围内不得设置台阶；
- 7禁止占用、堵塞、封闭疏散通道和安全出口，影响安全疏散。

二、疏散指示标志的设置及要求

- 1、疏散指示标志的设置，应符合下列规定：
 - (1)、应设置在安全出口和疏散门的正上方；
 - (2)、设置在疏散走道上，间距不应大于20米；
 - (3)、设置在袋形走道上，间距不应大于10米；
 - (4)、设置在走道转角区，间距不应大于1米，并安装在转角处距地面1米以下的墙面或地面上。

2、应保证疏散标志指向近的安全出口，并使人员在走道的任何位置都能看见和识别；

3、应保证疏散指示标志完好清晰，不被遮挡。

三、应急照明的设置及要求

1、下列场所应设置应急照明：

(1)、商场、市场、歌舞娱乐放映等公共建筑内的疏散走道；

(2)、观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200平方米的营业厅、餐厅等人员密集场所；

(3)、建筑面积大于100平方米的地下或半地下公共活动场所；

(4)、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其避难走道、避难间。

2、应急照明灯具应安装在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上