

# JLS-10KV高压计量箱油浸式

产品名称	JLS-10KV高压计量箱油浸式
公司名称	西安平高高压开关制造有限公司
价格	2950.00/台
规格参数	品牌:西安平高 型号:JLS-10 产地:西安
公司地址	未央区凤城五路
联系电话	029-89240128 13720779223

## 产品详情

户外JLS-10高压电力计量箱使用环境条件

- 1、海拔高度不超过1000m；
- 2、环境温度：+40；日平均不超过30；-25；
- 3、系统接地方式：中性点非有效接地系统；
- 4、大气条件：大气中无严重污秽。

主要结构

- 1、本产品由组合互感器和计量仪表箱组成，组合互感器由两台电压互感器和两台电流互感器组装在一起而成。计量仪表箱内配有D86系列三相电度表和保险装置，单向计量时配一块有功电度表和一块无功电度表，双向计量时配二块有功电度表和两块无功电度表。
- 2、电压互感器的铁芯为外铁式，用优质冷轧取向硅钢片迭装而成，中柱为多级阶梯形，在中柱上装有一次及二次线圈。
- 3、电流互感器铁芯为内铁式，用优质冷轧取向硅钢片迭装而成，在铁芯柱上装有一次、二次线圈。
- 4、通过瓷套内的导电杆将电压、电流互感器的一次引出供接线用。电压、电流互感器均固定在托板上，托板通过支撑杆吊装于箱盖上，并浸于变压器油中。30/5户外JLS-10高压电力计量箱

高压引线套管，二次引线套管装设在箱盖上，油箱侧面装有放油塞接地螺栓。

仪表箱装在油箱正面，上面装有观察窗并备有铅封孔。

5、复变比计量箱采用二次更换变比复式，便于更换变比时，更间接，的工作。

6、复变比计量原理，采用V/V-12接线方式，电压回路中二次b点接地，电流回路中A.C相电流二次回路尾端接地。在复变比计量箱内部，电流二次回路尾端，电压二次回路尾端b点，已连接为一点，但并未接地，实际接电表测量时，该点（b）应可靠接地。

### 30/5户外JLS-10高压电力计量箱主要结构概述

3.1本产品由组合互感器和计量仪表箱组成，组合互感器由两台电压互感器和两台

电流互感器组装在一起而成。计量仪表箱内配有D86系列三相电度表和保险装置，单向

计量时配一块有功电度表和一块无功电度表，双向计量时配二块有功电度表和两块无功

电度表。